

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

Amaç :

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından kullanılan alanlardaki (Hizmet binaları, biyoteknoloji merkezi, lojmanlar, ambar, atölye, depo, akaryakıt Enstitüsü, ağıllar, ahırlar vb.) açıkta ve kapalı yerlerde bulunan her türlü taşıt araçları ile bütün gereçlerin ziraai üretim araçlarının, tarlaların, ağaçlık gibi sahaların tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak, yangın öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2-Bu yönerge; Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde bulunan her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, yangından meydana gelecek ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikeleri en aza indirmek için gerekli olan tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3-Bu Yönerge Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı kararı ile çıkan 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan binaların yangından korunması hakkında yönetmelik esaslarına göre hazırlanmıştır.

Uygulama

Genel Sorumluluk Ve Yasaklar

Madde 4-Bu Yönergenin uygulanmasında genel sorumluluk ve yasaklar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yangını haber verme; Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığını veya dumanını görenlerin bunu, doğru tarif ederek ve meşgul etmeden itfaiyeye haber vermesi zorunludur. Koruma ve Güvenlik görevlileri yangın riskinin yüksek olduğu yaz dönemlerinde nöbet tutarken mümkün olduğunca araziye de gözleyecek, yangın ihtimaline karşı her an teyakkuzda bulunacaklardır.

b) Park yasağı; Sokak ve caddelerle araçların yangın söndürme cihazlarının kullanımını ve itfaiye araçlarının geçişini zorlaştıracak şekilde park etmeleri, yol vermemeleri, yaya kaldırımını aşacak şekilde tabela ve afiş asılması, sergi açılarak yolun kapatılması, dar sokaklara park edilmesi gibi fiil ve hareketler yasaktır.

c) Söndürme Malzemelerine Müdahale: Müdürlüğümüzün her türlü bina, açık arazi, tesis, sokak, cadde, alan ve meydanlarda bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme tesisat ve cihazlarını karıştırmak, bozmak, kırmak veya kullanılmayacak hale getirmek yasaktır.

ç) Açıkta ateş yakmak: Müdürlüğümüzün koru, park, bahçe ve piknik yerlerinde vatandaşlara ocak yeri olarak ayrılmış yerler dışında ateş yakmak, ateşle ilgili işler yapmak, **anız yakmak yasaktır.** Kâğıt, plastik, naylon gibi kolay yanan maddeler ile kıvılcımlı küllerin ve sigara izmaritlerinin kapalı mekânlara, kapı önlerine, çöp kutularına, ekili alanlara, ormanlık alanlara, yol, cadde ve sokaklara atılması ve dökülmesi yasaktır.

d)Bina önünü açık bulundurma: Müdürlüğümüzde yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, yapıların ana girişi ve civarında, itfaiye araçlarının rahatlıkla yanaşmasını temine yönelik “park yasağı” konularak ve bu husus trafik levha ve işaretleriyle gösterilecektir.

e)İhbar Telefonu: Yangın durumlarında İtfaiye Teşkilatının 110 numarası ile Orman Yangınları ihbar hattı 177 numaraları kullanılır.

f)Bina sorumlusu: Bu yönergenin bu bölümdeki maddelerinde yer alan yangın güvenliği, itfaiyeye yardım ve yasaklarla ilgili hususların uygulanması, binadaki en büyük amirin, lojman olarak tesis etmiş yapıların yöneticilerinin, sorumluluğundadır.

g)Yangın söndürücü cihaz ve tesisler: Müdürlüğümüz bina ve tesislerindeki sabit veya seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak, kırmak, karıştırmak, sökmek, içine kâğıt paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılmayacak hale getirmek veya bozuk bir halde tutmak, her ne suretle olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak, itfaiyenin geçişini güçleştirecek şekilde araç park etmek, bina önüne ip çekmek, tente astırmak, sergi kurdurmak ve benzeri hareketler yapmak yasaktır. Yangın söndürücü tesis ve malzeme, amacı dışında kullanılmayacaktır.

Yangın söndürme tankerleri her zaman dolu olarak atölyede harekete hazır halde bulundurulacak, bunun yanında arazi yangınlarını sınırlandırmak için atölyede yangın riskinin yüksek olduğu yaz mevsiminde en az bir adet traktör pulluk takılı halde harekete hazır bekletilecektir.

ğ)İtfaiye Amirinin Talimatlarına Uyma Zorunluluğu: Müdürlüğümüzde gerek bina itfaiye görevlilerinin, gerekse olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görev yaptıkları sırada Müdürlüğümüz çalışanları verilecek karara aynen uyar.

h)İtfaiye ile İşbirliği: Müdürlüğümüz çalışanları, yangın ekipleri ve olay yerinde bulunanlar görevlilere yardımcı olurlar, çalışmayı güçleştirici davranışlarda bulunamazlar.

Genel Anlamda Yangın Sebepleri

- a) Yangına karşı korunma prensip ve emirlerine, talimatlarına uymamak,
- b) Yangın önleyici tedbirlerin zamanında alınmaması,
- c) Çalışan personelin yangın söndürme ve önlemede eğitimsiz ve bilgisiz olması,
- d) İhmal, Sabotaj, Kazalar-Sıçrama, Tesislerdeki mevcut likit petrol gazı sistemlerinin eksikliği, yıpranması
- e) Doğal olaylar, Nükleer ve konvansiyonel silahların etkilerinden meydana gelen yangınlar,

Yangın Sınıfları:

A Sınıfı Yangınlar

Madde 5-Katı madde yangınlarıdır. Bunlar tahta, kâğıt, pamuk, ot, yün, parafin, mum, katı yağlar gibi maddelerdir. Bu maddeler genel olarak ısı maddesi ile gaz oluşturmakta oksijen ile

birleşerek yanma meydana gelmekte. Yangın faktörlerinden ısıya yöneliktir. Isının ortadan kaldırılması ile söner söndürme maddesi “SU” dur.

B Sınıfı Yangınlar : Sıvı yangınlarıdır. Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. Bu yangınlara Akaryakıt yangınları da denir. Yanan madde çeşitleri akaryakıt türevleridir. Benzin, Motorin, Fuel - Oil ve İnorganik maddeler (Bitkisel olmayan maddeler) akrilik, tiner, boya v.b. maddelerdir. Sıvı yanıcı maddeler genelde buharlaştıktan sonra yanarlar. Söndürme, oksijene (havaya) yöneliktir. Oksijenin ortadan kaldırılması “ B “ sınıfı yangını söndürür.

C Sınıfı Yangınlar: Gaz yangınları ve elektrik yangınları bu sınıfa girer. Likit Petrol Gazı, Havagazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların yanmasıyla oluşan yangınlar Gaz yangınlarıdır. Elektrik yangınlarında yanan madde izolasyon maddeleridir. Yangın sebebi kıvılcım ve şeraredir. Taşınması gerektiği dirençten daha fazla yüklenen kablo ve tesisatlar ısınarak izolasyon maddesini kavurur ve sonucunda yangın meydana gelir. Söndürme tekniği maddenin yani üç faktörden birisinin ortadan kaldırılmasıdır. Elektrik kaynağı kapatılır, Sigorta, Şalter, ana besleme hattı Elektriği iletmeyen söndürücülerle çıkan yangın söndürülür. Elektrik yangınlarında su, iletken olduğu için kullanılmaz.

D Sınıfı Yangınlar : Metal Yangınları bu sınıfa girer. Yanabilen hafif metaller ve alaşımlarının yangınlarıdır. Magnezyum, titanyum, zirkonyum, fosfor gibi metaller yanarken oksijene ihtiyaç duymazlar. Yanan madde (metal) ısınırken eriyen özel yangın tozlarının kullanılmasıyla sönerler. Bu tozlar TBM (Trimetoksi Broksin) Metal x , MI gibi maddelerdir. Bu maddeler yanan metali camımsı bir katmanla kapatır. İçten yanmayı bir süre sonra söndürürler.

Taşınabilir Söndürme Tüpleri

Madde 6-Söndürme tüplerinin sayısı mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Her bağımsız bölüm en az bir adet olmak üzere, beher 200 m² taban alanı için 1 adet ilave edilerek uygun tipte 6 kg’ lık yangın söndürücü bulundurulması esas alınarak; A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde çok maksatlı yerlerde kuru kimyevi tozlu veya sulu, B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde kuru kimyevi tozlu, Karbondioksitli veya köpüklü, C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli, D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde ise kuru metal tozlu söndürme cihazları bulundurulacaktır.

Söndürme tüpleri dışarıya doğru geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak görülebilecek şekilde işaretlenerek her durumda kolayca girebilir yerlere yerleştirilir.

Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm’ yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

Bütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakımı TSE 11748 standardına göre yapılacaktır. Söndürücülerin bakımını yapan üretici veya servis firmaları Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. Servis veren firmalar istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlüdür.

Yangın Söndürme Cihazları

Madde 7-Kendi aralarında sınıflara ayrılırlar Çeşitli Kaplarda ve kapasitelerdedirler. Özelliklerine göre sadece yangın başlangıçlarında kullanılırlar.

1-Sulu Tip Yangın Söndürme Cihazları

Kendi aralarında üç kısma ayrılırlar.

a)Harici Basıncılı Sulu Yangın Söndürme Cihazları. b)Pompalı Sulu Tip Yangın Söndürme Cihazları

c)Soda asitli sulu tip yangın söndürme cihazları.

2-Köpüklü Tip Yangın Söndürücüler:

a)Kimyasal Köpüklü Y.S.C.lar. b)Foam Köpüklü Y.S.C . lar: “B” sınıfı yangınlarında kullanılır.

3-Kuru Kimyevi Tozlu Y.S.C.lar

Çeşitli kapasitelerde ve taşınabilir tipler vardır.1 kg’ lık araç tiplerinden, 50 kg’ lık arabalı tiplerine kadar mevcuttur. B,C,D, ve E sınıfı yangınlarda kullanılır.

4-Karbondioksitli Yangın Söndürme Cihazları:

Çeşitli Kilogramlarda tipleri vardır. Kullanılırken şunlara dikkat edilir.

a) Hortumu düzgün olarak aç.

b) Metal kısımlarından tutulmamalıdır. CO₂ –79 derecelik soğukluğa sahiptir. Metal bölümlerden tutulduğunda elimizde yapışma ve donmaya bağlı soğuk yanık oluşacaktır. Lans kısmında bulunan fiber, plastik tutacak kısımları kullanılmalıdır.

5-Halon Alternatifi (Halojenli Hidrokarbonlar) Yangın Söndürme Cihazları:

Yangın söndürücü olarak kullanılan halon alternatifi halojenli hidrokarbonlar (HCFC Hidrokloroflorokarbon), HFC (Hidroflorokarbon) PFC (Perflorokarbon) ve FIC (floroyodokarbon tipi gazlar) (HK) olmak üzere beş sınıftır. Bu tip yangın söndürme cihazları üstten tetikli kullanımları kolaydır.

Evrak, Arşiv Ve Yangın Güvenliği

Madde 8-Binalarda yangında ilk kurtarılabilecek kıymetli ve önemli evrak için yeteri kadar kilitli, çelik dolap ve kasa temin edilip anahtarları sorumlulara verilir. Bu dolap ve kasalara “YANGINDA İLK KURTARILACAKTIR.” Etiketleri konur. Arşivlere ancak arşiv memurunun beraberinde ve sadece gündüzleri girilir. Arşivde sigara içmek, yanıcı madde bulundurmak kesinlikle yasaktır.

Kapı Numaraları: Bina içerisindeki kapılar numaralanır ve anahtarlarına 3x3 cm ebadında madeni numara plakası takılır. Anahtarları binanın uygun bir yerindeki kilitli camlı dolapta saklanır.

Sigara İçilmeyen Yerler: Sigara içilmesi sakıncalı olan yerler, levhalarla belirtilir ve yasağa uyulması hususu takip edilir.

Sigara İçilen Yerler: Sigara içilmesi serbest olan yerlerde sigara tablaları ve içinde su ıslak kum veya toprak bulunan madeni kutular bulundurulur sönmemiş sigaraların kağıt sepeti ve varillerine atılması önlenir, sigara tabla ve kutuları sık sık temizlenir. Bina ve tesislerin etrafındaki ağaç ve çimlerin kurumasına izin verilmeyecek, kuruyanlar temizlenecektir.

Kağıt Toplama, Kırpma ve Yakma: Her odada etrafı kapalı metal kağıt sepeti ve binanın belli yerlerinde kağıt variller bulundurulur. Toplanan kâğıtlar binanın emniyetli bir yerinde yakılır.

Çatı Güvenliği : Çatılarda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya, yanıcı-parlayıcı madde vesaire bulundurulamaz.-Çatı depo ve arşiv olarak kullanılamaz; çatı aralarında insan yatmasına kesinlikle izin verilmez.-Çatıya elektrik tesisatı çekilemez. Giriş kapısı devamlı kilitli tutulur ve yalnızca pilli veya akülü el feneri kullanılarak ve bu talimat gereğince çıkarılacak yönergeyi uygulamakla görevli amirin izniyle çatıya çıkılabilir. Bunun için kapı

yanında madeni bir merdiven bulundurulur. Çatıya ancak ısıtma, soğutma ve klima gibi elektrikli cihazların yerleştirilmesi şeklindeki çok zorunlu hallerde, yangına karşı gerekli tedbirler ve mahalli itfaiye teşkilatının izni alınarak elektrik tesisatı çekilebilir.-Bitişik çatılar, bölme duvarları ile yangına karşı birbirlerinden ayrılır. Umumun kullanımına açık binalarda, çatı malzemesinin ahşap olmaması tercih edilir. Çatı araları periyodik olarak kuş gübresi ya da rüzgârın getirdiği pisliklerden temizlenir

Evrak Güvenliği: Binalarda yangında ilk kurtarılabilecek kıymetli ve önemli evrak için yeteri kadar kilitli çelik dolap ve kasa temin edilip anahtarları sorumlulara verilir. Bu dolap ve kasalara “**YANGINDA İLK KURTARILACAKTIR**” etiketi konulur.

Ahşap Malzeme Güvenliği: Boyatılacak veya yeniden yapılacak binalardaki ahşap kısımların ateşe mukavim boya ile boyatılması tercih edilir.- Ahşap tavan üzerine elektrik armatürü, balans ve transformatör gibi zamanla ısınan cihazlar monte edilemez.-Ahşap döşemeli binalarda mazot ve benzeri maddelerle temizleme yapılamaz.

Arşiv Güvenliği: Arşivlere, ancak arşiv memurunun beraberinde ve sadece gündüzleri girilir. Burada sigara içmek yanıcı madde bulundurmak kesinlikle yasaktır.

Bina Önü Güvenliği: Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, kamu binalarının ana girişi ve civarında, itfaiye araçlarının rahatlıkla yanaşmasını temine yönelik “ Park Yasağı” ihdas edilir. Ve bu husus trafik levha ve işaretleriyle gösterilir.

Mutfak ve Çay Ocakları: Görevlilerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması bakımından yemek pişirme yeri ve çay ocakları, bu talimattaki fenni esaslara uymak suretiyle, daire amirinin müsaadesi ve sorumluluğu altında açılabilir.

Yangın Güvenliği Sorumluluğu

Madde 9-Yapı, Bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden Müdürlüğümüz Lojmanlarından enstitü müdürü sorumludur.

Ekiplerin Kuruluşu

Madde 15-Yapı, Bina tesis ve işletmelerden; 10 bağımsız bölümü olan ve 50 kişiden fazla insan bulunan her türlü yapı, bina tesis ve işletmelerde aşağıdaki ekipler oluşturulacaktır.

Buna göre Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ekipleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

KONTROL MERKEZİ VE KARARGÂH SERVİSİ		
ADI SOYADI	ÜNVANI	SERVİSTEKİ GÖREVİ
Dr. Deniz SOYSAL	Müdür	Servis amiri
Mehmet Akif YÜKEL	Müdür Yardımcısı V.	Amir yardımcısı
Dr. Mustafa KÜÇÜKKEBAPÇI	İdari Koordinatör	Amir yardımcısı
Erdal CEYLAN	Sivil Savunma Uzmanı	Servis görevlisi
YANGIN SÖNDÜRME SERVİSİ		
1. EKİP		
ADI SOYADI	ÜNVANI	SERVİSTEKİ GÖREVİ
KORAY POYRAZ	Üretim İşletme Bölüm Başkanı	SERVİS AMİRİ
Erdem ÇETİN	Bitkisel Üretim Şube Şefi	Amir yardımcısı, 1. ekip başı
Aydın AKIN	İşçi	1. Ekip görevlisi
Hayati ÇINAR	İşçi	1. Ekip görevlisi
Sinan BARIŞ	İşçi	1. Ekip görevlisi
Kazım SARIBAŞ	İşçi	1. Ekip görevlisi
Serhat ÖZTOZLU	İşçi	1. Ekip görevlisi
Serhan ÇALIK	İşçi	1. Ekip görevlisi
Mustafa YENER	İşçi	1. Ekip görevlisi
Mehmet SAĞDIÇ	İşçi	1. Ekip görevlisi
Kadir DEMİRKAYA	İşçi	1. Ekip görevlisi
Osman KAYAN	İşçi	1. Ekip görevlisi
Samet EKER	İşçi	1. Ekip görevlisi
İsmail AVCI	İşçi	1. Ekip görevlisi
Hasan SOLAK	İşçi	1. Ekip görevlisi
Kazım BÜLBÜL	İşçi	1. Ekip görevlisi
2. EKİP		
ADI SOYADI	ÜNVANI	SERVİSTEKİ GÖREVİ
Erdem ÇETİN	Bitkisel Üretim Şube Şefi	Amir yardımcısı, 2. ekip başı
Yalçın YAMAN	Veteriner Hekim	2. ekip görevlisi
Yılmaz HAVSALI	Laborant	2. ekip görevlisi
Mustafa AYDIN	Mühendis	2. ekip görevlisi
Atilla BAŞKURT	Veteriner Hekim	2. ekip görevlisi

Ahmet ÖKTENER	Su Ürünleri Yüksek Mühendisi	2.ekip görevlisi
Cihangir ÖZBEK	Tekniker	2.ekip görevlisi
Abdullah GÜNAY	Tekniker	2.ekip görevlisi
Okan ÇEVEN	Tekniker	2.ekip görevlisi
Hasan SOLAK	İşçi	2.ekip görevlisi
Halil ÖZCAN	İşçi	2.ekip görevlisi
İsmail SELÇİK	İşçi	2.ekip görevlisi
Kadir DEMİRKAYA	İşçi	2.ekip görevlisi
Emrah BEKLER	İşçi	2.ekip görevlisi
Fatih ASLAN	İşçi	2.ekip görevlisi
İsmail DURMAZ	İşçi	2.ekip görevlisi
Umut İLİK	İşçi	2.ekip görevlisi
İbrahim AKÇAY	İşçi	2.ekip görevlisi
Kadir DEMİRKAYA	İşçi	2.ekip görevlisi
KURTARMA SERVİSİ		
ADI SOYADI	ÜNVANI	SERVİSTEKİ GÖREVİ
Zeki ÖZER	Destek Hizmetleri Birimler Şefi	Servis amiri
Murat ŞİRİN	Destek Hizmetleri Birimler Şefi Yrd.	Kurtarma servisi görevlisi
Saim ŞEKER	İşçi	Kurtarma servisi görevlisi
Hasan KASAP	İşçi	Kurtarma servisi görevlisi
Murat YAKIN	İşçi	Kurtarma servisi görevlisi
Hakan DEMİRKIRAN	İşçi	Kurtarma servisi görevlisi
Murat ELMAS	İşçi	Kurtarma servisi görevlisi
Erdem AYAN	İşçi	Kurtarma servisi görevlisi
Zeki YILMAZ	İşçi	Kurtarma servisi görevlisi
Yusuf YİĞİT	Şoför	Kurtarma servisi görevlisi
Rıdvan DİLEK	Şoför	Kurtarma servisi görevlisi
Ayhan DİNÇ	Şoför	Kurtarma servisi görevlisi
Gökmen İKİZOĞLU	Şoför	Kurtarma servisi görevlisi
Süleyman ÖZTAŞ	Şoför	Kurtarma servisi görevlisi
Recep PAŞ	Şoför	Kurtarma servisi görevlisi
İLK YARDIM SERVİSİ		
ADI SOYADI	ÜNVANI	SERVİSTEKİ GÖREVİ
Cüneyt KAPTAN	Veteriner hekim	Servis amiri
Dr. Harun KARADAĞ	Veteriner hekimi	İlk yardım görevlisi

Cemal DAYANIKLI	Veteriner hekim	İlk yardım görevlisi
İsmail ÇOBAN	Veteriner hekim	İlk yardım görevlisi
Ergenekon OĞUZ	Veteriner hekim	İlk yardım görevlisi
Dr.Ebru BERKİN	Ziraat Yüksek Mühendisi	İlk yardım görevlisi
Arzu ÖZDEMİR	Veteriner hekim	İlk yardım görevlisi
Ebru ŞENGÜL	Veteriner hekim	İlk yardım görevlisi
İlkay ÇETİN	Ziraat Yüksek Mühendisi	İlk yardım görevlisi
Dr.Ebru BERKİN	Ziraat Yüksek Mühendisi	İlk yardım görevlisi
KORUMA SERVİSİ		
Abdulkadir FIRAT	Güvenlik görevlisi	Servis amiri
Ahmet DÖNMEZ	Güvenlik görevlisi	Koruma servisi görevlisi
Ayhan ÇÖLGEÇEN	Güvenlik görevlisi	Koruma servisi görevlisi
Fatih KARAKAYA	Güvenlik görevlisi	Koruma servisi görevlisi
Mehmet UYSAL	Güvenlik görevlisi	Koruma servisi görevlisi
Mustafa ELDERE	Güvenlik görevlisi	Koruma servisi görevlisi
Rafet ERKEK	Güvenlik görevlisi	Koruma servisi görevlisi

Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda yönergeyi uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.

Ekiplerin Görevleri

Madde 10-Ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)Söndürme Ekibi: Binalarda çıkacak yangın ve Müdürlüğümüz arazisinde çıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürmek ve/veya genişlemesine mani olmak,

b)Kurtarma Ekibi: Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek,

c)Koruma Ekibi: Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,

ç)İlk Yardım Ekibi: Yangın nedeniyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak.

Ekiplerin Çalışma Esasları

Madde 11-Ekiplerin birbiriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmalarda bulunmaları esastır.

Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar yönergeyi uygulamakla görevli amir veya yardımcılara aittir. Bu süre içinde ekipler, amirlerinden emir alırlar. İtfaiye gelince, söndürme ve kurtarma ekipleri derhal itfaiye amirinin emrine girerler.

Bakanlık Kurum ve Kuruluş bina yöneticileri; ekiplerin, yapılarda oluşacak, yangınlara müdahale etmesi ve kurtarma işlemlerini yürütmelerinde kullanmaları için gereken malzemeleri

bulundurmak zorundadır. Yapının büyüklüğüne, kullanım amacına, mevcut savunma müdürlüğünün görüşü alınarak, gerekli ise gaz maskesi, teneffüs cihazı, yedek hortum, lans, hidrant anahtarı ve benzeri malzemeler bulundurulacaktır. Bulundurulacak malzemeler itfaiye teşkilatında kullanılan malzemelere uygun olmak zorundadır. Araç-gereç ve malzemenin bakımı ve korunması, yönergeyi uygulamakla görevli amirin sorumluluğu altında görevliler tarafından yapılacaktır.

Yangın haberini alan yangına karşı mücadele ekipleri, kendilerine ait araç-gereçleri alarak derhal olay yerine hareket edeceklerdir. Olay yerinde;

A. Söndürme Ekibi:

Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki odalarda gereken tertibatı alır, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışır.

1)Söndürme ekibinde görevli personel hangi yangında, hangi tip söndürme yöntemi kullanılacağını bilmelidir.

2)Bütün personel, yangın söndürme cihazlarını kullanmayı bilmelidir.

3)Dumandan zehirlenmemek için sık sık dışarıya çıkılarak temiz hava alınacaktır.

4)Söndürme ekibinde görevli personel, ikişer kişilik gruplar halinde eşleştirilecek, yangın bölgesine sokulacaktır. Bu iki kişi yangını söndürürken aynı zamanda birbirlerini kollayarak, yaralanma, yanma, dumandan boğulma ve zehirlenmeye karşı birbirlerine sahip çıkacaklardır.

5)Söndürme personeli; zaman zaman birbirlerini de ıslatarak, elbiselerinin kavrulmasını ve dolayısıyla ani tutuşmaları önleyeceklerdir.

B. Kurtarma Ekibi: Varsa önce canlıları kurtarırlar, daha sonra kıymetli eşyalar kurtararak olay yerinden uzaklaştırılır.

1) Kurtarmada birinci öncelik İNSANDIR. Yangın bölgesinde yaralanmış, yanmış, boğulmuş, zehirlenmiş, baygın veya ölü durumda insan bulunabilir. Öncelik bunlar çıkarılarak ilk yardım ekibine teslim edilecektir.

2)Yangının büyümesine neden olacak ve patlayıcı madde, alkol, tiner, LPG tüpleri gibi yanıcı, patlayıcı maddeler uzaklaştırılarak koruma ekibine teslim edilecektir.

3) Eşya ve malzemeler kurtararak koruma ekibine teslim edilecektir.

4)Yukarıda yazılı maddeler yerine getirildikten sonra diğer malzemeler üzerindeki etiketlerdeki öncelik sırasına göre kurtararak emniyet ekibine teslim edilecektir.

5)Malzemelerin Kurtarma öncelik sırası;

KIRMIZI Y : Yangında ilk önce kurtarılacak

MAVİ Y : Yangında ikinci öncelikle kurtarılacak

YEŞİL Y : Yangında üçüncü öncelikle kurtarılacak,

6)Birden fazla aynı öncelikli malzeme varsa bu etiketleri Y/1, Y/2 gibi öncelik sırasını belirler işaret konulacaktır.

7)Kurtarma ekibinde görev alacak personel, yaralı taşıma usullerini bilecek ve söndürme ekibinde olduğu gibi ikişerli olarak görevlendirilecektir.

C. Koruma Ekibi: Boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya kurum yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim ederler;

- 1) Yangın bölgesinin çevre emniyetini alarak işi olmayanları bölgeye sokmayacaktır.
- 2) (Varsa) yangın bölgesinden uzaklaşmaya çalışan şüpheli şahısları yakalayacaklardır.
- 3) İtfaiye araçlarının geçeceği yolları açık bulunduracaktır.
- 4) Yağmacılık, Hırsızlık ve kargaşaya engel olacaktır.
- 5) Yangından kurtarılan malzemeyi emniyete alacaktır.

D. İlk Yardım Ekibi: Yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verirler.

- 1) Yangından kurtarılacak insanlar ile yangında görev alan ekiplerden yaralanan personele ilk müdahaleyi yapacaklardır.
- 2) İlk Yardım Ekibi, sargı, tampon, kırık, atelleme, şoku önleme, boğulma, zehirlenme ve yaralanmalarda ilk yardım usullerini iyi bilecektir.
- 3) Gerekirse ambulanslar ile yaralıların hastaneye sevkini sağlayacaktır.

Yangından haberdar olan amir ve yangınla mücadele ekip personeli, en seri şekilde görev başına gelip, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım işlerini yürütürler. Yangın sonucu hasar gören bölümlerin yetkilileri ile itfaiye ve nöbetçi memur söndürme görevlilerince hazırlanan; Rapor Müdürlük Makamına sunulur.

Bu Talimat kurum internet sitesinde yayınlanır. Müdürlüğümüzde görevli bulunan tüm personel bu talimatı bilmekten ve uygulamaktan sorumludur.

YANGINA NEDEN OLAN HUSUSLAR

- 1- Benzin veya buna benzer kolayca tutuşabilen yanıcı maddelerle vücut ve elbise temizliği yapılması ve bunların depo, oda, çalışma odası gibi yerlerde bulundurulması.
- 2- Benzin mazot ve gaz gibi maddelerle soba tutuşturulması.
- 3- Bacaların ve soba borularının sık sık temizlenmemesi ve bacaların saçakların yanından geçirilmesi.
- 4- Usulsüz ilave elektrik tesisatı çekilmesi, elektrikli aletlerin izinsiz kullanılması ve elektrik tesisatının bilgisizce kurulanması.
- 5- Yanan sigara izmaritlerinin dikkatsizce sağa sola atılması, Arızalı brülör ve bek'lerin kullanılması,

6-Yangın söndürme cihazlarının bakımının ihmal edilmesi, kullanılmasının öğrenilmemesi ve sık sık yangın tatbikatı yapılmaması,

7-Kalorifer dairesinde, soba ve ocak başında uyuması, Oksijen ve elektrik kaynağının uygun yer ve şekilde yapılmaması,

8-Tatil günleri ve mesai saatleri dışında bakım kademelerinin açık ve kontrolsüz bırakılması yangına neden olmaktadır.

Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi kurum web sitesinde yayınlandığına dair tüm birimlere bilgi verilmiştir. Yapılan kontrollerde yangın tüplerinin dolu ve tam olduğu, gerekli ikaz yazılarının mevcut olduğu, kapıların ve kilit sisteminin, aydınlatma tesisatlarının sağlıklı çalıştığı tespit edilmiştir. Bu gibi yerlerin bakım ve temizliğinden ve arızalarının ilgili teknik kısma bildirilerek giderilmesinden görevlendirilen şahıslar sorumludurlar. Yangına sebebiyet verdiği somut olarak belirlenen şahıslar, adli ve idari olarak sorumlu tutulacaktır.

Bu yönergenin uygulanmasından Müdürlük sorumludur. Bölüm Başkanları, Şube Şefleri ve Birim Sorumluları maiyetlerindeki çalışanlara bu yönergeyi duyuracak uygulanmasını temin edeceklerdir.

DÜZENLEYEN
11.04.2018

Erdal CEYLAN
Sivil Savunma Uzmanı
Güvenlik Amiri

ONAYLAYAN
11.04.2018

Mehmet Akif YÜKSEL
Müdür V.